



13 AVR. 2022

**SERVICE DE L'EAU ET  
DE L'ASSAINISSEMENT**

**A l'attention de Monsieur le Maire  
De Blangy Tronville**

**Unité Qualité**

Affaire suivie par : Olivier Crépin

Mairie de Blangy Tronville  
3 place Gaston Delapierre  
80440 Blangy Tronville

Téléphone : 03.22.97.41.98  
Télécopie : 03.22.97.14.50  
OBJET : ANALYSE D'EAU POTABLE

**RESULTATS D'ANALYSES EFFECTUEES A BLANGY TRONVILLE  
POUR LA SEMAINE DU 04/04/2022 au 10/04/2022**

Point de prélèvement : Ecole

Résiduel traitement de désinfection	Résultats	Référence de qualité
Teneur en bioxyde chlore (mg / l)	0.13	0,15 mg/l

Paramètres microbiologiques	Résultats	Limite de qualité	Référence de qualité
Coliformes Totaux (n / 100 ml)	0		0
Eschérichia Coli (n / 100 ml)	0	0	
Entérocoques (n / 100 ml)	0	0	
Bactéries totales à 22°C (n / ml)	0		37
Bactéries totales à 37°C (n / ml)	0		33

Les **limites de qualité** des eaux destinées à la consommation humaine concernent des paramètres qui peuvent porter atteinte à la santé, par des effets immédiats ou à plus ou moins long terme. Lorsqu'un dépassement est constaté, une action corrective est immédiatement mise en place.

Les **références de qualité** concernent les substances sans incidence directe sur la santé. Un dépassement par rapport aux teneurs habituellement observées dans l'eau ne sont pas néfastes pour la santé ; elles peuvent, dans certains cas récurrents, engendrer des actions d'amélioration afin de déterminer l'origine du dépassement.

Commentaires et observations éventuelles :

Les résultats de nos analyses, réalisées dans le cadre de notre autosurveillance, sont conformes, pour les paramètres mesurés, aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.

**Chef de Service  
Eau et Assainissement**  
  
**Hélène XHAARD**