AMIENS MÉTROPOLE

26 JAN. 2023

SERVICE DE L'EAU ET
DE L'ASSAINISSEMENT

Unité Qualité

Affaire suivie par : Olivier Crépin

Téléphone : 03.22.97.41.98
Télécopie : 03.22.97.14.50
OBJET : **ANALYSE D'EAU POTABLE**

A l'attention de Monsieur le Maire
De Blangy Tronville

Mairie de Blangy Tronville
3 place Gaston Delapierre
80440 Blangy Tronville

RESULTATS D'ANALYSES EFFECTUEES A BLANGY TRONVILLE
POUR LA SEMAINE DU 16/01/2023 au 22/01/2023

Point de prélèvement : Ecole

Résiduel traitement de désinfection	Résultats	*Référence de qualité*
Teneur en bioxyde chlore (mg / l)	0.09	*0,15 mg/l*

Paramètres microbiologiques	Résultats	*Limite de qualité*	*Référence de qualité*
Coliformes Totaux (n / 100 ml)	0		*0*
Eschérichia Coli (n / 100 ml)	0	*0*	
Entérocoques (n / 100 ml)	0	*0*	
Bactéries totales à 22°C (n / ml)	0		*37*
Bactéries totales à 37°C (n / ml)	0		*33*

*Les **limites de qualité** des eaux destinées à la consommation humaine concernent des paramètres qui peuvent porter atteinte à la santé, par des effets immédiats ou à plus ou moins long terme. Lorsqu'un dépassement est constaté, une action corrective est immédiatement mise en place.*
*Les **références de qualité** concernent les substances sans incidence directe sur la santé. Un dépassement par rapport aux teneurs habituellement observées dans l'eau ne sont pas néfastes pour la santé ; elles peuvent, dans certains cas récurrents, engendrer des actions d'amélioration afin de déterminer l'origine du dépassement.*

Commentaires et observations éventuelles :
Les résultats de nos analyses, réalisées dans le cadre de notre autosurveillance, sont conformes, pour les paramètres mesurés, aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine.